

2020年度 株式会社 管理型最終処分場の維持管理報告

1. 施設及び附属設備の点検管理及び処分量 ○～異常なし

施設	環整 第24-22号	胆環生 第3021-6号	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
柵			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
遮水工			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
集水弁			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
集水ポンプ			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
貯溜槽及び浸出水調整池			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
浸出水処理施設			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
施設内での発生ガスの有無			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
廃棄物の処分量 (m <sup>3</sup> )	残容積ゼロ													

2. 水質検査

施設	環整 第24-22号	胆環生 第3021-6号	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水の測定	採取日		16日	14日	10日	16日	19日	16日	14日	12日	10日	13日	17日	23日
	pH		8.4	7.4	6.2	7.3	7.3	7.1	5.9	7.4	8.9	8.9	8.7	7.2
	COD	mg/L	1.6	2.5	2.3	2.0	2.2	1.6	2.1	2.1	3.0	2.3	2.3	2.7
	SS	mg/L	0	2	3	1	1	1	2	0	1	0	0	1
地下水の測定	電気伝導率 (ms/m)	測定日	11日	14日	10日	16日	19日	16日	14日	12日	10日	13日	17日	23日
		上流	40	41	41	42	40	40	39	40	41	38	41	40
		下流	36	38	40	42	39	38	37	38	37	40	37	37

施設	環整 第24-22号	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
保有水の測定 No. 1	採取日		-	14日	-	-	19日	-	-	12日	-	-	17日
	pH		-	7.3	-	-	7.5	-	-	7.2	-	-	7
	COD	mg/L	-	7.1	-	-	7.7	-	-	6.7	-	-	6.4
	SS	mg/L	-	7	-	-	14	-	-	12	-	-	12
保有水の測定 No. 2	採取日		-	14日	-	-	19日	-	-	12日	-	-	17日
	pH		-	7.3	-	-	7.6	-	-	7.2	-	-	7.1
	COD	mg/L	-	7	-	-	7.7	-	-	6.7	-	-	6.1
	SS	mg/L	-	7	-	-	15	-	-	11	-	-	12

地下水の環境基準

施設	基準値(mg/L)	環整 第24-22号 胆環生 第3021-6号	
		上流	下流
項目		4月16日	4月16日
採取日			
カドミウム及びその化合物	0.01	不検出	不検出
シアン化合物	不検出	不検出	不検出
鉛及びその化合物	0.01	不検出	不検出
六価クロム化合物	0.05	不検出	不検出
ヒ素及びその化合物	0.01	0.002	0.005
水銀及びアルキル水銀	不検出	不検出	不検出
アルキル水銀化合物	0.0005	不検出	不検出
PCB	不検出	不検出	不検出
ふっ素及びその化合物	0.8	不検出	0.2
ほう素及びその化合物	1	0.06	0.07
硝酸性窒素	10	0.23	不検出
チウラム	0.006	不検出	不検出
シマジン	0.003	不検出	不検出
チオベンカルブ	0.02	不検出	不検出
ジクロロメタン	0.02	不検出	不検出
四塩化炭素	0.002	不検出	不検出
1,2-ジクロロエタン	0.004	不検出	不検出
1,1-ジクロロエチレン	0.02	不検出	不検出
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	不検出	不検出
1,1,1-トリクロロエタン	1	不検出	不検出
1,1,2-トリクロロエタン	0.006	不検出	不検出
トリクロロエチレン	0.03	不検出	不検出
テトラクロロエチレン	0.01	不検出	不検出
1,3-ジクロロプロペン	0.002	不検出	不検出
ベンゼン	0.01	不検出	不検出
セレン	0.01	不検出	不検出
1,4-ジオキサン	0.05	不検出	不検出
塩化ビニルモノマー(クロロエチレン)	0.002	不検出	不検出

排水基準

施設	排出基準(mg/L)	環整 第24-22号 胆環生 第3021-6号				
		放流水	保有水 No.1	保有水 No.2	3月17日	3月17日
対象項目		6月10日	8月19日	3月17日	8月19日	3月17日
測定日						
カドミウム及びその化合物	0.09	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
シアン化合物	1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
有機燐化合物	1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
鉛及びその化合物	0.1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
六価クロム化合物	0.5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
砒素及びその化合物	0.1	不検出	不検出	0.004	不検出	0.004
水銀及びアルキル水銀	0.005	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
アルキル水銀化合物	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
PCB	0.003	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
トリクロロエチレン	0.3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
テトラクロロエチレン	0.1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ジクロロメタン	0.2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
四塩化炭素	0.02	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
1,2-ジクロロエタン	0.04	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
1,1-ジクロロエチレン	0.1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
1,1,1-トリクロロエタン	3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
1,1,2-トリクロロエタン	0.06	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
1,3-ジクロロプロペン	0.02	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
チウラム	0.06	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
シマジン	0.03	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
チオベンカルブ	0.2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ベンゼン	0.1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
セレン及びその化合物	0.1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ほう素及びその化合物	海域以外 10	0.02	5	3.8	4.9	3.7
ふっ素及びその化合物	海域以外 8	不検出	0.3	0.2	0.3	0.2
アンモニア						
アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	100	0.83	0.5	0.27	0.48	0.39
pH	5.8~8.6	6.2	7.5	7	7.6	7.1
BOD	160	0.9	1.9	1	0.7	0.8
COD	160	2.3	7.7	6.4	7.7	6.1
SS	200	3	14	12	15	12
ルルマルヘキサン抽出含有量	5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
フェノール類含有量	5	不検出	不検出	不検出	0.01	不検出
銅含有量	3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜鉛含有量	5	不検出	0.08	0.13	0.07	0.13
溶解性鉄含有量	10	0.2	不検出	不検出	不検出	不検出
溶解性マンガン含有量	10	不検出	0.7	1.4	0.6	1.4
クロム含有量	2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
大腸菌群数	3000	0	40	0	40	0
窒素含有量	120	1.4	1.7	2.3	1.6	2.4
リン含有量	16	不検出	0.71	0.53	0.68	0.53
1-4ジオキサン	0.5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

施設	基準値(µg-TEQ/L)	環整 第24-22号 胆環生 第3021-6号	
		地下水	放流水
項目		10月14日	12月10日
採取日			
ダイオキシン類	1	0.082	0.000063